

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (3912) 11-45-95

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 31/1/1-11

Об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возник-
новения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №
20 «Росинка» г.Назарово Красноярского края ИНН 2456006362 ОГРН 1022401589726

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Назарово и Назаров-
ского района Красноярского края по пожарному надзору Коробицына Д.В. от 27.02.2020 г. №
31 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в пе-
риод с 06.03.2020 года по 11.03.2020 года, 3 (три) рабочих дня, 7 часов, проведена плановая вы-
ездная проверка Чирковым Михаилом Сергеевичем государственным инспектором г. Назарово
и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору, зданий по адресу Россия,
Красноярский край, г. Назарово, ул.Арбузова,89а; совместно с заведующим МБДОУ Детский
сад № 20 «Росинка» Ковалевой И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Красноярский край, г. Назарово, ул.Арбузова,89а				
31/1/1	В здании средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны.	Статья 83 (2) Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации ч.7 (2) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.	01.03. 2021года	
31/1/2	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Радуга» на 2 этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».	01.03. 2021года	
31/1/3	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Непоседа» на 2 этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;	01.03. 2021года	

		в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».		
31/1/4	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Колокольчик» на I этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».	01.03. 2021года	
31/1/5	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Почемучка» на I этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».	01.03. 2021года	
31/1/6	Допущено применение материала (линолеума) с характеристикой более КМ2 для отделки полов в общих коридорах 1-го и 2-го этажей здания. Отсутствует (не предоставлен) сертификат соответствия пожарной безопасности на применяемый линолеум с характеристикой применяемого материала не более чем: В2, РП2, ДЗ, Т2.	Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.(№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Пункт 4.3.2 . В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах холлах, фойе. ("СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопо-	01.03. 2021года	

		<p>жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы") Ст. 134 п. 6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 (класс материала для стен и потолков) приложения к настоящему Федеральному закону. (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p>		
31/1/7	<p>Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (плафонами) в коридоре на 2-м этаже возле кабинета делопроизводителя, в помещении прачечной на первом этаже.</p>	<p>п. 42. (1) Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)</p>	01.03. 2021года	
31/1/8	<p>Руководитель организации (Ковалевой И.В.), ответственное лицо за пожарную безопасность в соответствии ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», не прошло обучение в объеме пожарно-технического минимума. Отсутствует (не предоставлено) удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума у заведующей детского сада Ковалевой И.В..</p>	<p>п.31 Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. (Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».)</p> <p>п. 3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»)</p>	01.03. 2021года	
31/1/9	<p>В детском саду, рассчитанном на 220 мест, используется 2 тип СОУЭ (звуковое оповещение о пожаре), вместо 3 типа СОУЭ (речевое оповещение о пожаре).</p>	<p>Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.(№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</p> <p>Гл.7 (4). Здание (сооружение) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с</p>	01.03. 2021года	

		таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. Пункт 1 таблица 2 (4). Детские дошкольные образовательные учреждения (число мест 151-350 – значение нормативного показателя) - 3 тип СОУЭ. Пункт 1 таблица 1 (4). Способ оповещения: 3 типа СОУЭ - речевой (передача специальных текстов). Гл.7п.1 Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип /СОУЭ определяется по числу этажей здания. (СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».)		
31/1/10	В помещении спортзала на первом этаже, где имеется опасность механического повреждения, у пожарных извещателей не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.(№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 13.3.13 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания (свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования)	01.03. 2021года	
31/1/11	На объекте отсутствуют (не предоставлены) акты по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов не реже 1 раза в год.	п. 50 (1) Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.	01.03. 2021года	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены				
1	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме».			
2	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
3	СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»			
4	СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».			
5	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».			
6	СП 5.13130.2009 свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Государственный инспектор г. Назарово и
Назаровского района Красноярского края

по пожарному надзору Чирков М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 11 » марта 2020 г.



(подпись)
М.Л.П.*

заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»

г. Назарово Красноярского края

Ковалева И.В.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 11 » марта 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19