

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (3912) 11-45-95

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 55/1/1-7

Об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 20 «Росинка» г.Назарово Красноярского края ИНН 2456006362 ОГРН 1022401589726

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Коробицына Д.В. от 21.04.2021 г. № 55 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 28.04.2021 года по 30.04.2021 года, 3 (три) рабочих дня, 12 часов, проведена плановая выездная проверка Чирковым Михаилом Сергеевичем государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору, зданий по адресу Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул.Арбузова,89а; совместно с заведующим МБДОУ Детский сад № 20 «Росинка» Ковалевой И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Красноярский край, г. Назарово, ул.Арбузова.89а				
55/1/1	Допущено применение материала (линолеума) с характеристикой более КМ2 для отделки полов в общих коридорах 1-го и 2-го этажей здания. Отсутствует (не предоставлен) сертификат соответствия пожарной безопасности на применяемый линолеум с характеристикой применяемого материала не более чем: В2, РП2, ДЗ, Т2.	Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.( № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Ст. 134 п. 6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 (класс материала для стен и потолков) приложения к настоящему Федеральному закону. Таблица 28: для покрытия полов в общих коридорах, холлы, фойе для класса (подкласс) функциональной пожарной опасности здания Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 применяемый материал КМ2 (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022года	
55/1/2	В детском саду, рассчитанном на 220 мест, используется 2 тип СОУЭ (звуковое оповещение о пожаре), вместо 3 типа СОУЭ (речевое оповещение о пожаре).	Ст.4 п. 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.( № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безо-	01.04.2022года	

		<p>пасности»)</p> <p>Гл.7 (4). Здание (сооружение) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. Пункт 1 таблица 2 (4). Детские дошкольные образовательные учреждения (число мест 151-350 – значение нормативного показателя) - 3 тип СОУЭ. Пункт 1 таблица 1 (4). Способ оповещения: 3 типа СОУЭ - речевой (передача специальных текстов). Гл.7п.1 Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип /СОУЭ определяется по числу этажей здания. (СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».)</p>		
55/1/3	<p>На объекте отсутствуют (не предоставлены) акты по очистке вентиляционных камер, воздухопроводов от горючих отходов не реже 1 раза в год.</p>	<p>п. 42. В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)</p>	01.04. 2022года	
55/1/4	<p>На объекте защиты указатель по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения выполнен не со свето-</p>	<p>Пункт 48. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное</p>	01.04. 2022года	

	отражающей поверхностью (либо световым указателям).	время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)		
55/1/5	Отсутствуют (не предоставлены) протокола проверки состояния огнезащитной обработки чердачных покрытий кровли. Последняя предоставленная проверка состояния огнезащитной обработки была 2017 года. В соответствии с технической документации МИГ 09 периодичность проверки проводится 1 раза в 3 года.	<p>п.13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)</p>	01.04.2022года	
55/1/6	Отсутствуют (не предоставлены) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	<p>п.30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации).</p>	01.04.2022года	
55/1/7	После замены светильников в прачечной на первом этаже здания, не поведена работа по заделке негорючими	<p>п. 15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград</p>	01.04.2022года	

	материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения потолочного перекрытия электрическими проводами.	различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации)		
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены				
1	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"			
2	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
3	СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».			

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную, или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов РФ

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Государственный инспектор г. Назарово и

Назаровского района Красноярского края

по пожарному надзору Чирков М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» апреля 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.\*

заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»

г. Назарово Красноярского края

Ковалева И.В.

( должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«30» апреля 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19