

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования
администрации г. Назарово



С.В. Гаврилова

(подпись)

« 10 » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»



И.В. Ковалева

(подпись)

« 10 » _____ 2018 г.

**Перспективный план
образовательного учреждения по устранению нарушений законодательства
в области обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара на 2018-2020г.**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Росинка»

Юридический адрес: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, вл. №89«А»


(наименование учреждения, адрес)

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки, для обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс. руб.)	Источник финансирования	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
ПРЕДПИСАНИЕ № 23/1/1-11 от 23.03.2018г.					
1.	Устранение нарушения ст. 83 (2); ч.7 (2) Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части дублирования сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.	20.03.2019 (по мере поступления финансирования)	83,3	местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева
2.	Устранение нарушения п.57 (1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 в части отсутствия элементов для обеспечения опломбирования пожарных шкафов в здании.	20.03.2019		местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева
3.	Устранение нарушения п.38 (1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 в части отсутствия исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	01.03.2019	9,9	местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева
4.	Устранение нарушения п.20 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 24.12.2018) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") в части отсутствия на дверях складских помещений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2019		местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева
5.	Устранение нарушения п.4.2.6 (3) СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы в части несоответствия направления открытия двери основного эвакуационного выхода из группы «Почемучки» на 1 этаже.	01.07.2018			заведующий И.В. Ковалева

6.	Устранение нарушения п.5.3 (4) "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) в части отсутствия светового оповещателя «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Радуга».	20.03.2019	15,0	местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева
7.	Устранение нарушения п.5.3 (4) "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) в части отсутствия светового оповещателя «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Непоседь».	20.03.2019		местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева
8.	Устранение нарушения п.5.3 (4) "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) в части отсутствия светового оповещателя «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Колокольчик».	20.03.2019		местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева
9.	Устранение нарушения п.5.3 (4) "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) в части отсутствия светового оповещателя «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Почемучки».	20.03.2019		местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева
10.	Устранение нарушения п. 36 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2013г. № 390 «О противопожарном режиме» в части размещения художественных декораций в коридоре на 2 этаже.	01.04.2018			заведующий И.В. Ковалева
11.	Устранение нарушения п. 31 (5) Приказ 645 «Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в части отсутствия обучения по пожарно-техническому минимуму.	07.06.2018	0,7	местный бюджет	заведующий И.В. Ковалева

Заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»



И.В. Ковалева