

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул. Чехова, 13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 17/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Росинка» г. Назарово Красноярского края
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Д.В. Коробицына от 19.03.2019г №17, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21 марта 2019 года по 22 марта 2019 года проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Чирковым М.С., совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» г. Назарово Красноярского края Ковалевой И.В., здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, 89а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
17/1/1	В здании средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны.	Статья 83 (2) Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации ч.7 (2) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.	20.03.2020г	
17/1/2	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Радуга» на 2 этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».	20.03.2020г	
17/1/3	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Непоседа» на 2 этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в	20.03.2020г	

		<p>безопасную зону;</p> <p>в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».</p>		
17/1/4	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Колокольчик» на I этаже.	<p>табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.</p> <p>п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:</p> <p>в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;</p> <p>над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</p> <p>в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».</p>	20.03.2020г	
17/1/5	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Почемучка» на I-этаже.	<p>табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.</p> <p>п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:</p> <p>в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;</p> <p>над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</p> <p>в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».</p>	20.03.2020г	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4	СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
5	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор

г. Назарово и Назаровского

района Красноярского края

по пожарному надзору Чирков М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«22» марта 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»

(должность, фамилия, инициалы)

г. Назарово Красноярского края Ковалева И.В.

«22» марта 20 19 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19