

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по г.Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 23/1/1-11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Росинка» г.Назарово Красноярского края

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Д.В. Коробицына от 12.03.2018г №23, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19 марта 2018 года по 23 марта 2018 года проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Шкоркиным В.В., совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» г.Назарово Красноярского края Ковалевой И.В., здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г.Назарово, ул.Арбузова,89а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
23/1/1	В здании средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны.	Статья 83 (2) Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации ч.7 (2) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.	20.03.2019г	
23/1/2	Пожарные шкафы в здании не имеют элементов для обеспечения их опломбирования.	п.57 (1) Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 N 113, от 20.09.2016 N 947) Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.	20.03.2019г	
23/1/3	В здании отсутствуют исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п.38 (1) На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	20.03.2019г	
23/1/4	Отсутствуют на дверях складских помещений обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опас-	п.20 (1) Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	20.03.2019г <i>категории В-2</i>	

	ности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
23/1/5	Дверь основного эвакуационного выхода из детской группы «Почемучка» на 1 этаже открывается не по направлению выхода из здания.	п.4.2.6 (3) Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.	20.03.2019г	
23/1/6	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Радуга» на 2 этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».	20.03.2019г	
23/1/7	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Непоседа» на 2 этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями на-	20.03.2019г	

		стоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».		
23/1/8	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Колокольчик» на 1 этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».	20.03.2019г	
23/1/9	Отсутствует световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над запасным эвакуационным выходом в детской группе «Почемучка» на 1 этаже.	табл.2 п.14 (4) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (4) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».	20.03.2019г	
23/1/10	Допущено размещение художественных декораций в коридоре на 2 этаже.	п.36 (1) При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; (пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ	20.03.2019г	

		от 06.04.2016 N 275) б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.		
23/1/11	Ответственный за пожарную безопасность МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» г.Назарово Мишнева Т.С. не прошла обучение в объеме пожарно-технического минимума.	п.31 (5) Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.	20.03.2019г	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4	СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
5	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Шкоркин В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» 03 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»
(должность, фамилия, инициалы)
г. Назарово Красноярского края Ковалева И.В.

«23» 03 20 18 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19