

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond7@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Назарово и Назаровскому району
662200 Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83 (ond-naz@mchskrsk.ru)

Предписания № 395/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),


«Детский сад №20 «Росинка» г. Назарово Красноярского края

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору А.В. Молочева от 07.11.2016г № 395, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21 ноября 2016 года по 25 ноября 2016 года, 5 (пять) рабочих дней, 20 часов проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Коробицыным Д.В., совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» Ковалёвой Ириной Викторовной здания, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул.Арбузова,89 «А» В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
395/1/1	Не разработаны специальные программы по обучению в объеме пожарно-технического минимума.	п.51 (3) Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций. п.53 (3) Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	15.09.2017г	
395/1/2	Педагогические работники дошкольного об-	п.39 (3) По разработанным и утвержденным в установленном порядке специ-	15.09.2017г	

	разовательного учреждения; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, не прошли обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации.	альным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются: руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств; работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.		
395/1/3	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.61 (1) На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	15.09.2017г	
395/1/4	В здании средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны.	Статья 83 (2) Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации ч.7 (2) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.	15.09.2017г	
395/1/5	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения.	п.21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослой-	15.09.2017г	6000 7000

		<p>ными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>		
395/1/6	<p>Отсутствует противопожарная дверь в пищеблоке.</p> 	<p>Статья 88 (2) Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках.</p> <p>1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>п.5.6.4 (5) Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты</p>	15.09.2017г	

		для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.		
--	--	--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
4	СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Коробицын Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

«25» ноября 2016 г.

заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» Ковалёва Ирина Викторовна



ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
 СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19